



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ



АААЕ6067323295264

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 2561200-Д-07.06-16024-25/2

Ваш број: 61-1/25

Сремска Митровица, 26.03.2025
8/75

ПТП АЛБАТРОС ДОО

ЦАРА ДУШАНА бр. 58

22240 ШИД

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 1270 и 1271 на К.О. Шид,), ШИД, ЦАРА ДУШАНА 58

Поводом Вашег захтева, наш број 2561200-Д-07.06-16024-25, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу новог пословно - складишног објекта за грађевинску парцелу број 1270 и 1271 на К.О. Шид, ШИД, ЦАРА ДУШАНА 58, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

За напајање будућег пословно - складишног објекта потребно је изградити прикључак који се састоји из следећег:

- Типски полиестерски орман мерног места (ПОММ-1) уграђен на најближи АБС надземне НН ел.мреже. У ПОММ-1 уградити једно ново трофазно, директно ел.бројило са нисконапонским једнополним аутоматским прекидачима (осигурачима), називне струје 3х32А, типа "С", прекидне моћи 6(10)кА.
- Прикључак мерног места (ПОММ-1) од надземне НН ел.мреже извести каблом типа: ПП00/А 4х16(25)мм². Кабал уз АБС заштитити постављањем у пластифицирану металну савитљиву цев. Урадити кабловску завршницу на АБС-у.
- Напајање разводне табле инсталација (РТИ) од ПОММ-1 (мерена ел.енергија) извести надземно или подземно каблом одговарајућег типа и пресека и довољне дужине.

Прилог: - Скица прикључка

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка

Владимир Санадер, дипл.правник

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378

Матични број: 07005466

Страна 1 од 1

