



AAAE6067323295464

8/99

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 2561200-D-07.06-97992-25

Ваш број:

Сремска Митровица, 04.04.2025

"ШИДПРОЕКТ" доо

КНЕЗ МИЛОША бр. 2

22240 ШИД

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 4055/6, 2366/6 и 4055/3 на К.О. Адашевци,), АДАШЕВЦИ

Поводом Вашег захтева, наш број 2561200-D-07.06-97992-25, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број (парцела бр. 4055/6, 2366/6 и 4055/3 на К.О. Адашевци,), АДАШЕВЦИ, за потребе изградње комплекса путних база за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Адашевци“, на аутопуту А3 (Е-70), у оквиру ког се пројектују пункт 1 (за одржавање пута IA реда број 3) и пункт 2 (за одржавање државних путева IB и IIA реда) и саобраћајни прикључак на везу државног пута IA реда број А3 са државним путем IIA реда број 121 у КО Адашевци, општина Шид, обавештавамо Вас следеће:

- Постојећи објекти у зони петље «Адашевци» напајају се из постојеће ТС 20/0,4kV «Петља Шид», 630kVA, са ЕТ 250kVA.

- Мерно место у ТС је изведено као јединствено (СМТ на НН сабирницама) за цео комплекс и не може се раздвајати на више купаца. Одобрена снага на мерном месту је 145kW, а максимална остварена 64kW.

- Будући пунктови за одржавање (пункт 1 и пункт 2) могу се прикључити на постојећу ТС „Петља Шид“, преко постојећег мерног места (спајање инсталације), а у склопу одобрене снаге.

- Напајање разводне табле инсталација (РТИ) у будућим пунктовима (мерена ел.енергија) извести кабловским водом 1kV одговарајућег типа и пресека. Приликом полагања кабловског вода 1kV (мерена ел.енергија) придржавати се свих техничких прописа за извођење подземних електроенергетских инсталација.

Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити и искључиво у сврху ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА.

НАПОМЕНА: На основу ових услова не могу се исходovati локацијски услови и грађевинска дозвола. Надлежни орган је дужан да прибави Услове за пројектовање и прикључење у склопу спровођења Обједињене процедуре.

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници



Директор огранка

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 1